

Note d' information :

Utilisation entrée ANA 0 10v avec le PLC

Mots clés : ISA CDE CDF

Date : 11 / 10 / 2006

Auteur : TT

Paramétrage

ISA00

Fonction: 0-10V (38) = entrée référence ana 0-10V

Bande morte: 0.00 A² par

Options...

filtre: 3 = 1 ms

Exemple de programme

;controle entree ANA01 dans le PLC

```
% P00
N010 SET H000 = ISA0
N020 JMP N010
END
```

editeur programme automate

statut

déclencher

démarrer

interrompre

ligne programme actuelle: 20

données process

marqueur (Mxxx)

variables entières (Hxxx)

variable virgule flottante (Fxxx)

Tempo (Zxxx)

compteur (Cxxx)

conditions de démarrage

CTRL (3) = PLC démarre avec régulation en marche

début des lignes programme (0=première ligne): 0

programme interrompu en ligne: 0

OK Annuler Appliquer

Mesures

Tension > 3 volts	Tension > 3 volts
	
H00=0	H00=100
IA0 = 0	IA0 = 1

N°	abrégé	foncti...	valeur	unité	type
416	ISA0	0	Valeur consigne filtré en ISA0	9.178218	V